

Številka: 40-118 / 2020

Datum: 3. 4. 2020

Krajevna skupnost Lokev

Lokev 139

6219 Lokev

ZADEVA: Miniranje na delovišču v Krajevni skupnosti Lokev

Spoštovani!

Z Občine Sežana so nam v preteklih dneh posredovali dopis Krajevne skupnosti Lokev glede miniranja na trasi drugega tira. V družbi 2TDK, investitorju v projekt Drugi tir, se zavedamo, da vsak gradbeni projekt pomeni poseg v okolje. Zato izvajalci pri gradnji izvajajo ukrepe, s katerimi želimo kar najbolj zmanjšati vplive gradnje na ljudi in okolico, del teh ukrepov so tudi monitoringi, s katerimi spremljamo vplive gradnje in drugih del na projektu.

Tudi pri izvedbi predvropa pri bodočem železniškem predoru na območju Krajevne skupnosti Lokev prihaja do vplivov gradnje, do tresljajev oz. manjših lokalnih potresov. Izvajalci monitoringa meritev ob miniranju tega so tega od začetka miniranja opravljali na treh najbližjih objektih, naknadno so opravili še meritve na hiši, ki je od mesta miniranja oddaljena približno dodatnih 100 metrov več od treh najbližjih objektov.

Rezultati meritev so bili vedno v mejah oziroma pod dopustnimi mejami za tovrstna dela, pri treh najbližjih objektih ni bilo nobene pripombe lastnikov zaradi jakosti miniranja ali prijav škode. Vsaj eden od lastnikov najbližjih objektov je po besedah izvajalcev meritev že izrazil mnenje, da meritve pri njegovem objektu niso več potrebne, saj so vplivi miniranja zanemarljivi. Da so meritve opravljene skladno s stroko, dokazujejo tudi meritve, ki jih je na začetku minerskih del vzporedno z izvajalci meritev opravljal še Inštitut za varstvo pri delu Maribor. Rezultati meritev inštituta so bili namreč identični rezultatom izvajalcev monitoringa meritev ob miniranju. Inštrumenti za meritve so bili kalibrirani pri licenciranem izvajalcu.

Minerji zatrjujejo, da miniranje izvajajo skladno z navodili stroke in nemškimi standardi DIN 1450, ki se običajno uporabljajo pri tovrstnih delih, a da vsekakor razumejo tudi skrbi domačinov. Po potrebi so pripravljeni tudi dodatno zmanjšati jakost miniranja in s tem vplive.

V družbi 2TDK smo od izvajalcev zahtevali rezultate meritev in ti nam jih bodo v prihodnjih dneh tudi poslali, da bodo tako dodatno dokazali, da je bilo delo opravljeno skladno z zakonodajo. Ko pridobimo rezultate, vam jih bomo posredovali. Če se pojavijo vplivi, ki so moteči, predlagamo, da sprva obrnete na izvajalce meritev ob miniranju. Prepričani smo, da boste našli skupni jezik, če to ne bo mogoče, v kar dvomimo, pa predlagamo, da se obrnete za odnose z javnostmi družbe 2TDK.



V dopisu Krajevne skupnosti Lokev omenjate tudi obrazce za pobude za splošni monitoring objektov. Monitoring je bil pred leti že izveden na objektu, ki leži znotraj 50-metrskega pasu trase drugega tira, pobude za monitoring objektov, ki so jih krajani podali v letošnjem letu, so v pregledu. Monitoring objektov, ki bodo po presoji strokovnjakov upravičeni do pregleda, bo opravljen pred izvedbo glavnih gradbenih del, predvidoma v drugi polovici letošnjega leta. Lastnike objektov bomo obvestili o tem, ali bodo pobude za monitoring objektov sprejete.

S spoštovanjem,

Martin Tomažin, l. r.

Samostojni strokovni sodelavec
za področje odnosov z javnostmi in marketing

2TDK 

2TDK, Društvo za razvoj projekta; d.o.o.